

## Ilmanvaihtotyön tarkastusasiakirja

(Kopio tästä asiakirjasta täytettynä luovutetaan iv-loppukatselmuksessa arkistointia varten).

Lupatunnus			
Rakennuspaikka	Kaupunginosa / kylä	Kortteli / tilan nimi	Tontti / tilan RN:o
	Osoite		
Toimenpide			
Rakennuttaja	Nimi	Puh	
IV-suunnittelija	Nimi	Puh.	
IV-työnjohtaja hakemus hyv. rak.valv.	Nimi	Puh	
<b>Työvaihetarkastus</b>	<b>Varmennusmerkintä</b>		
	Vastuhenkilö	pvm	Allekirjoitus
Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu			
Rakennusvalvonnan käsittelemät iv-suunnitelmat ovat työmaalla			
Kanaviston ja kojeiden asennustark. suoritettu (kannakointi, liitostavat)			
Palopellit on CE-merkitty, asennusohjeita noudatettu ja asennustod.tehty			
Tiiveys on tarkastettu tai mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Lämpö-, palo- ja kondenssieristykset on tarkastettu			
Iv-järjestelmän puhtaus on tarkastettu Järjestelmä on puhdistettavissa (PL:t)			
Tulo- ja poistoilmaventtiilit tarkastettu			
Ilmavirrat on mitattu ja säädetty. Pöytäkirja laadittu			
Iv-järjestelmän ominaissähköteho on mitattu. Pöytäkirja laadittu			
Toimintakokeet ja äänitasomittaukset suoritettu ja iv-hätäseis testattu			
Käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis	iv-suunn:		
Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle	iv-suunn:		
Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin	iv-suunn:		
Suoritusasointitoimet on luovutettu rakennuttajalle			
Kohde on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja käyttöön otettavissa			
Viranomaisen iv-loppukatselmus on pidetty			
Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet iv-töissä:			